

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.AA92.B.00084
(номер сертификата соответствия)

ТР 1374346
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС» (ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС»). E-mail: pkalfa@bk.ru. Адрес: 630052, г. Новосибирск, Архонский переулок, 2А. ОГРН: 1145476092266. Телефон +7(383)363-60-63, факс +7(383)363-60-63.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС» (ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС»). E-mail: pkalfa@bk.ru. Адрес: 630052, г. Новосибирск, Архонский переулок, 2А. ОГРН: 1145476092266. Телефон +7(383)363-60-63, факс +7(383)363-60-63.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ". (ООО "ЦОС"). Адрес места осуществления деятельности: 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс (495) 645-52-60, www.zos09.ru. ОГРН: 1097746413962. Аттестат рег. № 11AA92 выдан 01.10.2015г. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AA92 дата внесения в реестр 10.09.15 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Двери противопожарные дымогазонепроницаемые со светопрозрачным заполнением более 25 % от площади проема в свету: однопольные типа ДПД-1- EIWS60 и двухпольные типа ДПД-2- EIWS60, изготавливаемые по ТУ 5262-001-35552612-2016 (габаритные размеры и остекление – см. приложение № ТР 0507091).

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в ред. от 13.07.2015 г. (см. Приложение № ТР 0507091).

код ОК 005 (ОКП)
52 6217

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний № 16-05-31/1ТР-ИКБС от 31.05.2016 г., № 16-05-31/2ТР-ИКБС от 31.05.2016 г. Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный строительный университет» Институт комплексной безопасности в строительстве, аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21АИ09 до 24.06.2019 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Техническая документация производителя. ТУ 5262-001-35552612-2016. Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № FSK.RU.0002.F0001651 от 14.03.2016, выданный органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.06.2016 по 14.06.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 А.Е. Лебедев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AA92.B.00084 (обязательная сертификация)

ТР **0507091**
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005(ОКП) ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
52 6217	Двери противопожарные дымогазонепроницаемые со светопрозрачным заполнением более 25 % от площади проема в свету: однопольные типа ДПД-1-EIWS60 с габаритными размерами (1000x2100h) мм и двупольные типа ДПД-2-EIWS60 с габаритными размерами (1600x2100h) мм, изготавливаемые по ТУ 5262-001-35552612-2016 (допуски габаритных размеров по высоте и ширине от плюс 10 % до минус 30%). Светопрозрачное заполнение - стекло пожаростойкое многослойное марки «Pyrobelt 21», общей толщиной 21,6 мм, производства AGC Flat Glass Czech a.s.	ТУ 5262-001-35552612-2016

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 53308-2009 Р	«Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость»	Предел огнестойкости конструкции двери по потере целостности, потере теплоизолирующей способности и достижении предельной величины плотности теплового потока - EIW60
ГОСТ Р 53303-2009 с изменением №1	«Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость»	Предел огнестойкости конструкции двери по потере дымогазонепроницаемости - S60



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

[Signature] А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

[Signature] А.Е. Лебедев